

2021年7月27日

# 質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2112001

件 名：野庭団地センター 1-101区画 キュービクル更新工事

No.	質疑内容	回答
1	無人改修、執務並行改修のどちらでしょうか？	無人改修となります。 ただし、工事区画外は稼働・居住中です。
2	作業時間を教えて頂けないでしょうか？	日曜・祝日を除く9:00~17:00を作業可能時間とします。 大きな騒音を伴う作業については監督員と別途協議とします。
3	本工事は全館無人改修と執務並行改修のどちらでしょうか。	No.1を参照ください。
4	P3の直接仮設工事にあります「養生」は何立米と考えればよろしいでしょうか。ご教授お願いします。	電気室内全面（80平米程度）を想定しております。
5	P4廃材処分にあります「とりこわし発生材運搬」の距離は何キロと考えればよろしいでしょうか。ご教授をお願いします。	1回当り片道距離概ね75km程度を想定しております。
6	P6廃材処分にあります「産業運搬処分費」安定型と管理型のどちらと考えればよろしいでしょうか。ご教授をお願いします。	今回の廃材はコンクリートのみです。 仕上材は無いので、安定型、管理型はありません。
7	P7共通仮設費にあります「特別安全対策費」の交通整理員Bは何人と考えればよろしいでしょうか。ご教授をお願いします。	各社機材の搬出入時などに必要と思われる想定人工を計上ください。