

2021年9月10日

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2112009

件 名：野庭団地センター1・2号棟店舗共用トイレ改修工事

No.	質疑内容	回答
1	<p>項目に「換気設備電源等」の取外し・復旧がありますが図面には換気設備の記載がありませんでした。</p> <p>換気扇の種類(天井換気扇や壁付、大型カセットタイプ等)および点滅方法(スイッチや人感センサー連動等)、台数など詳細をお知らせ下さい。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>既設吸気グリル(300×300mm)計6ヶ所の取外し・復旧及び既設シロッコファン2機についての電源の取外し・復旧となります。</p>