

令和5年10月20日

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2311016

件 名：令和5年度市営北八朔住宅（1・2号棟）屋上防水改修工事

No.	質疑内容	回答
1	設計書 No. 4頁 2. 撤去工事の発生材積込み数量について 既存アスファルト防水層を全面撤去するの に対して、発生材積込み数量が、0.9m ² とは 明らかに少なすぎます。847.0m ² ×0.05m+2 30.0×0.01m＝おおよそ44.7m ³ になりま すが設計数量の間違いではないでしょうか？	入札時の積算は設計数量で行って頂き、契約 後、変更が生じた内容については変更協議の 対象とします。
	以上	