

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2712013

件 名：ゆめおおおか特別修繕 ビルマルチエアコン更新工事

No.	質疑内容	回答
①	既設ドレン配管の洗浄方法に関して、具体的な方法が有れば、御指示下さい。	トラーによる配管洗浄とする。
②	施工期間が暖房シーズンと重なりますが、仮設の暖房設備を準備する必要はありますか。	電気暖房設備を考慮すること。